CONNESSIONE PILASTRO-HEA160 INSERITO NELLA MURATURA STATO DI FATTO

scala 1:10
misura in cm



CONNESSIONE PILASTRO-HEA160 INSERITO NELLA MURATURA CON ANGOLARE 120x10 STATO DI PROGETTO

scala 1:10
misura in mm



CONNESSIONE MURO-HEA160 CON ANGOLARE 70x6 STATO DI FATTO

scala 1:10
misura in cm



CONNESSIONE MURO-HEA160 CON ANGOLARE 120x10 STATO DI PROGETTO

scala 1:10
misura in cm



SEZIONE A-A scala 1:10



SEZIONE A-A scala 1:10



SEZIONE B-B scala 1:10



PUNTELLARE IL PROFILATO PRIMA DELLA RIMOZIONE DELL'ANGOLARE ESISTENTE

SEZIONE B-B scala 1:10



VISTA FRONTALE



VISTA FRONTALE



VISTA FRONTALE



VISTA FRONTALE



VERIFICARE LE MISURE IN OPERA PRIMA DI TAGLIARE I VARI ELEMENTI

ACCIAIO PER CARPENTERIA

- MATERIALE - S275JR
- CLASSE DI ESECUZIONE - EXC1
- TOLLERANZE DI FABBRICAZIONE: secondo UNI EN 1090-2
- CONTROLLI DI QUALITA': marcatura CE oppure attestato di qualificazione STC + certificato di controllo interno tipo 3.1 norma UNI-EN 10204
- CLASSE DI ISPEZIONE DELLA SALDATURA: WIC2 saldatura per carichi quasi statici con conseguenze di un cedimento della saldatura non sostanziali - rif. Appendice L tabella L.2 UNI EN 1090-2:2018
- CLASSE DI CORROSIVITA': C1 secondo UNI-EN ISO 12944-2
- CONTROLLI IN CANTIERE: Prove su indicaz. D.L.- Art. 11.3.4.11.3 NTC'18
- SALDATURE DI PRIMA CLASSE ESEGUITE A FILO CONTINUO
- SALDATURA = ESEGUITA IN OPERA
- SALDATURA = ESEGUITA IN OFFICINA
- BULLONERIA CLASSE 8.8
- PROTEZIONE: CICLO DI ZINCATURA A CALDO FINITURA: UNO STRATO DI VERNICIATURA IN RESINA SINTETICA (ANTIRUGGINE) E DUE STRATI DI VERNICIATURA IN SMALTO FERROMICACEO CON OSSIDO DI FERRO IN COLORI A SCELTA D.L.

Emissione per	Elab. N°
PF-S	03
Data Emissione	Scala
Luglio '25	1:10

VECCHI E ASSOCIATI
SOCIETA' D'INGEGNERIA SRL
Sede legale - via Cagnoni 23
Sede operativa - via Savonarola 9
27058 Voghera (PV) - tel.0383-330363
E_Mail PEC: vecchieassociatisocietaingegneriasrl@pec.it E_Mail: info@ingvecchi.it
ISO 9001:2015
CERTIFICATO N. 450010/24/S

Il Progettista delle opere strutturali
Ing. Gianalberto Vecchi

Il Progettista delle opere architettoniche
Arch. Paola Maria Montecucco

Il Progettista degli impianti meccanici
Ing. Lorenzo Castagna

Il Progettista impianti elettrici
Ing. Lorenzo Castagna

Il Direttore Lavori

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Stefania Camerini

Firma dell'Impresa esecutrice

Committente
COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO' PAVESE
P.zza Umberto I, 9
27057 VARZI (PV)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Intervento
"AREST "NEI BORGHI DEL SALAME DI VARZI": RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE POSTO SULLA VIA DI COLLEGAMENTO FRA LA PIEVE E IL BORGO IN COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO (PV)
CUP: C72F24000340006

Oggetto
SOLAIO PRIMO PIANO
RINFORZO APPOGGI PROFILATI SINGOLI ESISTENTI
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

[X] PFTE fase PF	[ ] ESECUTIVO fase E
[ ] incl. GEOLOG. serie G	[ ] RILIEVO serie R
[ ] imp. ANTINC. serie VV.FF.	[ ] AUTORIZZAZ. serie AU
[ ] imp. TERMICO serie W	[ ] ARCHITETTONICO serie A
[ ] imp. ELETTR. serie E	[X] STRUTTURE serie S
[ ] imp. IDRICO serie I	[ ] SICUREZZA serie SZ
[ ] DIREZ. LAVORI serie DL	[ ] STATO ATTUALE
[ ] PERIZIE serie PE	[X] STATO DI PROGETTO
[ ] COLLAUDO serie CO	[ ] STATO DI CONFRONTO

Revisioni			
01 - - - -	02 - - - -	03 - - - -	

REVISIONE 03	ELABORATO DA:	CONTROLLATO DA:	APPROVATO DA:			
REVISIONE 02	ELABORATO DA:	CONTROLLATO DA:	APPROVATO DA:			
REVISIONE 01	ELABORATO DA:	CONTROLLATO DA:	APPROVATO DA:			
EMISSIONE 00	ELABORATO DA: L.A.	CONTROLLATO DA: G.M.	APPROVATO DA: G.V.			
COMMESSA	FASE	SERIE	TIPO DOC.	SOTTOTIPO DOC.	COD. ELABORATO	EMISS./REV.
PC.BOMO.0125	PF	S	EG	00	03	00

E' vietata la divulgazione o duplicazione senza autorizzazione scritta delle parti