INT19

INT15 POGGIO CASTELLO

INT12 GRAZZI INFERIORE

GRAZZI INFERIORE

GRAZZI SUPERIORE

Alliata

ZONE

LEGENDA SIMBOLI

1
- 1 = SIGLA TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE (VEDI TAVOLA)
- 2 = TIPOLOGIA DEL SOSTEGNO (VEDI DETTAGLI SUCCESSIVI)
- 3 = TIPOLOGIA DELL'ATTACCO (VEDI DETTAGLI SUCCESSIVI)
- 4 = TIPOLOGIA LAMPADA (VEDI DETTAGLI SUCCESSIVI)
- 5 = POTENZA LAMPADA (W)
- 6 = TIPOLOGIA LINEA DI ALIMENTAZIONE (VEDI DETTAGLI SUCCESSIVI)
- 7 = NUMERO IDENTIFICATIVO DEL PUNTO LUCE
- 8 = NUMERO DI CALCOLO A CUI FA RIFERIMENTO IL PUNTO LUCE
- 9 = LAVORAZIONI VARIE (VEDI DETTAGLI SUCCESSIVI)

2 TIPOLOGIA DEL SOSTEGNO
- LEGENDA PRIMA LETTERA:
- V = PALO VERNICIATO
- R = PALO IN RESINA
- Z = PALO IN ACCIAIO ZINCATO
- L = PALO IN LEGNO
- A = PALO IN ALLUMINIO
- G = PALO IN GHISA
- C = PALO IN CAC (CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO)
- B = SOSTEGNO A BANDIERA SU PALO
- H = SOSTEGNO A PARETE

- LEGENDA PRIMO NUMERO:
- ALTEZZA DA TERRA DEL PALO DI SOSTEGNO
- O DELL'ATTACCO A BANDIERA O SBRACCIO

- LEGENDA SECONDA LETTERA (EVENTUALE):
- R = RASTREMATO
- C = CONICO
- O = CILINDRICO
- E = ESAGONALE
- F = SU FUNE
- CS= CONICO RICURVO CON SBRACCIO (DI V' METRI)
- A = PALO PARTICOLARE ORNAMENTALE/ARCHITETTONICO

3 TIPOLOGIA DELL'ATTACCO
- LEGENDA LETTERE:
- La = LUNGHEZZA DELLO SBRACCIO (DI 'x' METRI)
- Hs = DIFFERENZA DI ALTEZZA TRA CORPO ILLUMINANTE E ALTEZZA PALO O ALTEZZA ATTACCO BANDIERA O ATTACCO A PARETE (DI 'x' METRI)
- SENZA ATTRIBUTO = ATTACCO A TESTA PALO
- INCA= AD INCASSO
- Xs = SBRACCIO MULTIPLO ("x" IDENTIFICA LE QUANTITA')
- A = SBRACCIO PARTICOLARE ORNAMENTALE/ARCHITETTONICO

4 TIPOLOGIA DELLA LAMPADA
- LEGENDA LETTERE:
- S = LAMPADA SODIO ALTA PRESSIONE
- M = LAMPADA AL MERCURIO
- F = LAMPADA FLUORESCENTE
- J = LAMPADA AGLI IODURI METALLICI
- I = LAMPADA INCANDESCENZA
- B = SODIO BASSA PRESSIONE
- L = LAMPADA LED

6 TIPOLOGIA DELLA LINEA
- LEGENDA LETTERE:
- I = LINEA INTERRATA
- C = LINEA IN CAVO FASCETTATO O PORTATO
- P = LINEA IN CAVO PRECORDATO

9 VARIE LAVORAZIONI
- LEGENDA LETTERE:
- NP = NUOVO PALO
- NPP = NUOVO PUNTO + PALO
- NL = NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE
- VGR = VERNICIATURA PALO

- NUOVO QUADRO ELETTRICO DI PROPRIETA' COMUNALE
- PERTINENZA DI ALIMENTAZIONE NUOVO QUADRO ELETTRICO
- PUNTO LUCE DI PROPRIETA' EX ENEL SOLE
- PUNTO LUCE AGGIUNTIVO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- INTXX — IDENTIFICAZIONE INTERVENTO AGGIUNTIVO RICHIESTO
- NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE IN CAVO PRECORDATO
- NUOVO SCAVO E NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE INTERRATA
- NUOVO PUNTO WIFI-VIDEOSORVEGLIANZA-PANNELLO INFORMATIVO

QUADRO D'UNIONE



Il Progettista
(Ardizzone Per. Ind. Diego)

S T U D I O
ARDIZZONE DIEGO
ELETTROTECNICO
CERTIFICATO ISO 9001:2000

Via Gennaro Sora n. 10
24020 Fiorano al Serio (BG)
Tel. 035711020 Fax 035738703
www.studioardizzone.it
info@studioardizzone.it

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO' PAVESE
PIAZZA UMBERTO I, 9
27057 VARZI (PV)

TAVOLA: P6-ROM

PROGETTO: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RIQUALIFICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGGREGAZIONE COMUNI "OLTREPÒ ILLUMINATO" CUP C18B17000020006

DATA: OTTOBRE 2024

SCALA: 1:1500

DISEGNATO: Andrea Per. Ind. Bonetti

OGGETTO: TAVOLA DI PROGETTO N.6 ROMAGNESE

COMMESSA: 3534

RC: MAGRI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	VERIFICATO
00	10/2024	EMISSIONE INIZIALE	BONETTI	ARDIZZONE
01	01/2025	REVISIONE PER REGIONE LOMBARDIA	BONETTI	ARDIZZONE

I PRESENTI DISEGNI HANNO SOLAMENTE VALIDITA' PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E NON A FINI ARCHITETTONICI.
Tutti i progetti contenuti in questo documento sono di proprietà esclusiva dell'autore e pertanto vietati senza la sua autorizzazione scritta. Tale divieto comporta il risarcimento dei danni subiti. Ai sensi della legge 22 maggio n. 633/41 e successive modifiche, tutti i diritti sono riservati. Vietata la copia anche parziale senza autorizzazione scritta. All rights reserved. No part may be copied without written consent.

CORPO ILLUMINANTE TIPO	SIGLA
AEC GALILEO 1 S05 3.5-4M	A01
AEC I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	A02
AEC I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.180-2M	A03
AEC I-TRON ZERO 5P5 STU-S 7030.140-1M	A04
AEC I-TRON ZERO 5P5 STW 7030.060-2M	A05
AEC I-TRON ZERO 5P5 STW 7030.100-2M	A06
AEC I-TRON ZERO 5P5 STW 7030.140-2M	A07
AEC LF13 IBOX S05 3.5-2M	A08
AEC LF13 IBOX STU-S 3.5-2M	A09
IGUZZINI MAXIWOODY BV02	A10
IGUZZINI WOODY BA42	A11